РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НИВО ±0.00
PLAN LEVEL ±0.00

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НИВО +2.30; +2.60
PLAN LEVEL +2.30; +2.60

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НИВО -2.40
PLAN LEVEL -2.40

Забележки:

1. Изолацията на тръбопроводи и кабел ОВ – 3 пробиране.
2. Изолацията на тръбопроводи – PVC лента.
3. Всички отвори, направени при полагане на кабели, да се запушат с пожарна пяна.
4. Кабелите да преминат в пясъчна възглавница съгласно БДС 7340:1986:
   - до 1kv=0,7m
   - до 6kv=0,8m
   - до 20kv=0,95m

Notes:

1. Insulation of pipes and cable – three passes.
2. Insulation of pipelines – PVC tape.
3. All openings made during laying of cables to be sealed with fire-resistant foam.
4. Cables to be laid in sand cushion according to BDS 7340:1986:
   - to 1kv=0,7m
   - to 6kv=0,8m
   - to 20kv=0,95m