



ДО

ВСИЧКИ ЛИЦА

УЧАСТНИЦИ В ОКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗОП

С ПРЕДМЕТ: „Довършване изграждането на Трестранен контактен център между Република България, Република Гърция и Република Турция на ГКПП – Капитан Андреево”

РАЗЯСНЕНИЕ

На основание чл. 29, ал. 1, изречение второ от Закона за обществените поръчки /редакция към ДВ бр.33 от 27.04.2012 год./, относно постъпило писмено искане от участник за разяснения по документацията за участие в горепосочената обществена поръчка Ви предоставям следните разяснения:

по Част Архитектурна

Въпрос 1: Поз.45 „Доставка и монтаж на парапети” – Моля уточнете от какви материали е предвидено да бъдат изработени парапетите?

Отговор 1: Предвидените парапети са:

- на галериите (стара и нова част) - стъклени;
- при диференциални стъпала (до 3 броя) - само тръбна ръкохватка с монтаж към стените;
- стълбище - метален, с по 2 стойки на стъпало и тръбна ръкохватка

Въпрос 2: Поз.47 „Облицовка фасада – послоен монтаж/фиброциментови плоскости, междина за вентилация, конструкция на обшивката и минерало-влакнести плоскости каширани с дебелина 6 см” – Моля да уточните размера и цвета на фиброциментовите плоскости?

Отговор 2: Размерът е даден в приложен файл – чертеж „Фасади - монтажни планове”.

Относно цвета на фиброциментовите плоскости:

- плоскости с едноцветна гладка повърхност с антиграфитно и UV покритие;
- цвят: син (Blue PL441);
- открити хоризонтални и вертикални фуги с ширина 1 см (котировките са осови);
- видимо окачване.

Въпрос 3: Поз. 48 „Облицовка на фасада – термопанели, хоризонтални, с D=10см” – Моля уточнете с какъв пълнеж да бъдат термопанелите – пенополиуретан или минерална вата?

Отговор 3: Видно от приложения файл – чертеж „Фасади - монтажни планове”:

Фасадни стени от термопанели:

- дебелина 10 см;
- хоризонтален монтаж;
- пълнеж от пенополиуретан;
- цвят: RAL 7044 (Silk Grey).

Въпрос 4: Поз.50 „Подпрозоречни прагове от алуминий в цвят по RAL”- Какъв е цветът?

Отговор 4: Цветът по RAL е 7039 (Quartz Grey)

Въпрос 5: Също какъв е цветът по RAL на дограмата и окачената фасада?

Отговор 5: Цветът по RAL е 7039 (Quartz Grey).

Въпрос 6 Какъв е растерът и отваряемостта на окачената фасада?

Отговор 6: Окачена фасада:

- структурна, на силиконови фуги;
- отваряемост: два вградени прозореца с осови размери на полето 150/170;
- цвят: RAL 7039 (Quartz Grey).

Растерът и размерите на елементите са дадени и в приложния файл -чертеж „Фасади - монтажни планове”.

На основание чл. 29, ал. 3 от ЗОП /редакция към ДВ бр.93 от 25.11.2011 год., в сила от 26.02.2012 год./ настоящото разяснение става част от документацията, с предоставен пълнен достъп до нея на интернет адрес: <http://hs.government.bg/bg/obyavi.html>.

Приложение: Чертеж „Фасади - монтажни планове”.

С уважение,

ИРЕНА УЗУНОВА

Областен управител на област – Хасково

